

■ 住宅用火災警報器 ■  
( 光電式煙感知器 )

特 徴



- ・感知部では光電式煙感知器を採用
- ・煙感知式のため、台所・車庫を除くすべての部屋に取り付け可能
- ・乾電池式で配線工事不要。ビスでとめるだけの簡単取り付け。  
ドライバ - 1本で取り付け出来ます。

| 動作確認スイッチ | 電池取付部 | 固定板 |
|----------|-------|-----|
|          |       |     |

詳 細 仕 様

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 感 知 方 式     | 光電式煙感知                    |
| 規 格         | UL規格 # 217 準拠             |
| 消 費 電 流     | 待機電流: 10uA、警報時電流: 10-30mA |
| 感 度         | 3.2%の煙濃度にて反応              |
| 動 作 確 認 機 能 | 有り                        |
| 警 報 音 量     | 3mの距離で85db(日本基準: 1m-70db) |
| 使 用 温 度     | -10 ~ +50                 |
| 電 源         | DC9V乾電池                   |
| 寸 法(本体)     | 105mm(径)、38mm(高さ)         |
| 付 属 品       | DC9V乾電池                   |
| 保 証         | 1年保証                      |

設置上の注意

**<天井の場合>**

壁面からの取付位置  
住宅用火災警報器の中心を壁・梁から次の通り離します。

煙式 60cm以上  
熱式 40cm以上

エアコン等の吹出し口  
付近の取付位置  
エアコンなどの吹出し口から1.5m以上離します。

**<壁面の場合>**

住宅用火災警報器の中心が天井から15~50cm以内になるように取り付けます。

部屋の天井の角は、煙の真空地帯になります。上記取り付け位置をしっかりとご確認ください。

[販売元]

**B**ORDER-LESS

株式会社ボーダレス

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL: 03-5662-0787 FAX: 03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>

[取扱販売店]

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)